

Konkretna smernice na Izhodišča za pripravo OPPN

V postopku priprave osnutka prostorskega akta so za izdajo konkretnih smernic na Izhodišča za pripravo OPPN zaproseni naslednji nosilci urejanja prostora:

	NOSILEC UREJANJA PROSTORA
1	KOMUNALA TOLMIN d.o.o., Poljubinj 89H, 5220 Tolmin

ZADEVA: Obstoječa komunalna infrastruktura na območju »Na Cvetju« v Tolminu

Javni vodovod, ki poteka ob cesti od križišča pri gimnaziji proti Centroslaviji je na tem delu obnovljen in dimenzije DN 125 in tako zadostnih kapacitet za priključevanje za potrebe predvidenih novogradenj.

Fekalno kanalizacijo pa se lahko priključuje na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka pod brežino (po JZ strani zazidalnega območja Na Cvetju. Priključuje se lahko na odseku, ki je označen na priloženi skici, saj je višje kanalizacija zasebna.

Meteornih odpadnih vod se na javno kanalizacijo ne sme priključevati.

