

OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin

DE Tolmin
Poljubinj 100
5220 Tolmin
T 05 / 382 4000
F 05 / 382 4005
S www.elektro-primorska.si

Oddelek za Razvoj in graditev
Poljubinj 100, 5220 Tolmin
T 05 382 40 40
Sestavit: Aljoša Trebše, u.d.i.e.
Email: aljoša.trebše@elektro-primorska.si

Vaš znak:

Naš znak: 02/01-

Poljubinj, 24.7.2026

Zadeva: Mnenje o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve – LP 17 (EUP TO 66; ELP 17) v občini Tolmin

Spoštovani,

prejeli smo vašo vlogo za podajo mnenja o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve – LP 17 (EUP TO 66) v občini Tolmin.

V prilogi vam pošiljamo situacijo elektroenergetske infrastrukture na obravnavanem območju. Pri načrtovanju je potrebo upoštevati varovalne pasove elektroenergetske infrastrukture skladno z *Energetski zakon (EZ-2; 112. člen)*. V primeru gradnje v varovalnem pasu je potrebno s strani upravljalca pridobiti ustrezno pozitivno mnenje na projekt. Vse stroške morebitne potrebne premike obstoječe elektroenergetske infrastrukture krije investitor novogradnje.

Oskrba z električno energijo je zagotovljena z obstoječim NNO. Vsi morebitni novi priključki ali povečave moči se izvedejo izključno v zemeljski izvedbi na podlagi pozitivno izdanega soglasja za priključitev.

Lep pozdrav!

Vodja oddelka Razvoj in graditev:
Aljoša Trebše, u.d.i.e.

Direktor DE Tolmin:
Jernej Kenda, inž. el.

Priloge:

- situacija obstoječega elektroenergetskega omrežja

Elektro Primorska d.d.
24.07.2026 13:13:06
Digitalni podpis BetrSign®

BetrSign

Prejemniki:

- naslovnik (info@tolmin.si); 02/01 (M-files); arhiv.

Elektro Primorska d.d.
24.07.2026 13:15:45
Digitalni podpis BetrSign®

BetrSign



Legenda GIS

Odseki VN nadzemni 20kV 35kV 110kV SN nadzemni 10 kV 20 kV 35 kV SN tuja last SN podzemni 10 kV 20 kV 35 kV SN tuja last NN_nadzemni 0,4 kV 1kV Tuja last NN_podzemni 0,4 kV 1 kV Tuja last Povezava PMO Povezava do PMO-ja JR odseki JR Svetilo JR 	Ločilna mesta Ločitev SN V omrežju V špiči V postaji V špiči Ločilna mesta SN Progovno LM PLM DVPLM LM (ni v shemi) Ločitev NN V špiči Ločilna mesta NN Ločilno mesto Postaje RTP RTP 35-10/X RTP 110/X RTP 35-10/X (ni v omrežju EP) RTP 110/X (ni v omrežju EP) RP RAZDELILNA POSTAJA TP Vođenje TP Daljinsko Ročno TP_EP TP TP <1kV TP_Tuje 	Elementi omrežja Razdelilna omara RO Odjemno mesto PMO Indikatorji LiSa Lokatorji Komponente Kabelska spojka Ozemijitev Ozemijitev Odvodniki NN SN VN Kabelska Kanalizacija Jaški Jaški Odseki KK Zaščitna cev Odsek KK ELES Oporišča Vodi 400kV 220kV 110kV	DEES (Planirano) Oporišča SN in NN (Planirano) PLM & DVPLM (Planirano) TP (Planirano) SN odsek (Planirano) PODZ_SN NADZ_SN NN odsek (Planirano) ODSEK NADZEMNI NN, ODSEK PODZEMNI NN, KB Kanalizacija (Planirano) KB KANALIZACIJA Jaški (Planirano) Jaški DEES (ne obratuje) RTP (ne obratuje) RTP TP (ne obratuje) 920 SN (ne obratuje) ODSEK NADZEMNI SN ODSEK PODZEMNI SN NN odsek (Ne obratuje) Nadzemni NN ODSEK PODZEMNI NN Oporišča_SN (ne obratuje) Neznano Les Jeklo Beton
Oporišča VN Oporišče OPORIŠČE VN SN Oporišče Les PVC Jeklo Beton Neznano NN Oporišče <Null> Zidna konzola Strešno stojalo OPORIŠČE NN, PVC Les Beton; OPORIŠČE NN, BETON-STARO Jekleni steber; OPORIŠČE NN, JEKLO/STEBER; OPORIŠČE NN, JEKLO/KANDELABER	Optika Vizion Rezerva Spojke Vozlišče Optični kabli 	Optični kabli Interni optični kabel ADSS, Nadzemni optični odsek ADSS, Podzemni optični odsek OPGW, Nadzemni optični odsek UG (ZOK), Podzemni optični odsek Kulturna dediscina Statistični tip Raba tal Obdelano Njiva/Vrt Vinograd Sadovnjak Travnik/Pašnik Vegetacija Gozd Ostalo kmetijsko	Parcele KO KO Ulice DKN DKN EHIS Številke DKN_STAVBE EP Meje DE Meje Nadzorništva meje Meje